

HAVU-RAKENNUKSEN TILANNEKUVA 30.9.2026

Viimeisimmät toimenpiteet

- 4.9. Tiedote henkilöstölle ilmoituskanavien käytöstä sekä tärkeydestä, jotta kohdistuu kaikki havainnot ja kokemukset oikeille tahoille ja protokollan mukaisilla menetelmillä.
- 5–6.9. Toteutettiin käytävien maalaustyön korjaukset.
- 14.9. Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmän kokous.
- 28.9. Freesin järjestelmään otettiin käyttöön vapaan tekstikentän ominaisuus, joten tarvittaessa vakiovastauksien lisäksi on mahdollisuus kirjata vapaamuotoinen havainto silloin, kun peruspalaute on negatiivinen.

Mitä tiedämme nyt

Käyttjäkokemus syyskuun osalta

- Syyskuussa käyttäjäpalautetta kertyi Freesin QR-koodien kautta 17 kappaletta kolmesta tilasta. Palaute osoittaa, että käyttäjäkokemus ei ole vielä tasalaatuinen: erityisesti koettu ilman liikkumattomuus, viileys ja yleinen tyytymättömyys nousivat esiin.
- Palautteet kohdentuvat 2. kerroksen D-osaan. Näissä tiloissa kokemukset olivat vaihtelevia: Tyytymättömien arvioiden rinnalla ilman liike ja lämpötila arvioitiin osin myös sopiviksi.
- Syyskuun aikana kohteesta on saapunut 2 kpl ilmoituksia.

Mittausdata

- Havu-rakennuksen sisäolosuhteiden seuranta syyskuun aikana on kokonaisuutena rauhallinen useista eri näkökulmista. Mitatuista suureista ei havaittu laaja-alaisia tai jatkuvia poikkeamia.
- Aineistossa näkyy tiloille ja käyttötilanteille tyypillistä vaihtelua. Osa havainnoista kohdistuu yksittäisiin tiloihin ja ajankohtiin, minkä vuoksi niitä tarkastellaan edelleen yhdessä ilmanvaihdon toiminnan ja tilojen käytön kanssa.
- Seuranta jatkuu, jotta mahdolliset muutokset ja toimenpiteiden vaikutukset voidaan todentaa myös pidemmällä aikavälillä

Tulevat toimenpiteet:

- Syysloman aikana tehdään ilmanvaihtokanavien nuohoukset sekä aloitetaan tämän jälkeen ilmanvaihtokoneen säätötyöt koko rakennuksen osalta. Säätötyöt jatkuvat syysloman jälkeen tarpeen mukaisesti.
- Nuohous ja säätötöiden uskotaan vaikuttavan merkittävästi vielä viimeisiin havaintoihin tiloihin, joissa ilma koetaan seisovaksi.

Mitä vielä tarkennetaan

- Koko kiinteistön Ilmanvaihdon säätötyön tarkkaa valmistumisen ajankohtaa.
- Uuden olosuhdearvioinnin toteutumisen ajankohta.
- Ilmanpuhdistimien käytön lopettaminen kohteessa.

Seuraavat tarkistuspisteet:

- **30.10.2026 lokakuun kuukausikirje**

Koostetaan kerätty tieto ja raportoidaan tilannekuva arvioimalla:

- Oleskelun näkökulma
- Kokemuksen näkökulma
- Todennuksen näkökulma.

- **18.11.2026 Alustava varaus sisäilmainfolle Havussa.**
- **23.11.2026 Sisäilmainfon koonti ja marraskuun kuukausikirje**

Kaikkiin mietintöihin ja ajatuksiin vastataan mieluusti.

Toimenpiteisiin ja kiinteistöön liittyvät yksityiskohdat:

Petri Kukkonen, Vantaan kaupunki

petri.kukkonen@vantaa.fi | p.040 198 5391

Muuta asiaa:

Mika Heino, Sisäilmalähetä Oy

mika.heino@sisailmalahetti.fi | p. 040 718 8698

HENKILÖSTÖN SISÄILMAINFON YHTEYDESSÄ TEHDYN KYSELYN TULOKSIA

Lehtikuusen koulun kyselyseuranta 2026

Konsulttisopimuksen aikaisten toimien ja toimenpiteiden vaikutusten seuranta • mittaukset 25.3., 6.5. ja 11.8.2026

Tulkinnan ohjeistus	Positiivinen muutos vähintään	Ennallaan, jos muutos alle	Huomio
Prosenttiosuudet	3,0%	3,0%	Muutos ilmoitetaan prosenttiyksikköinä
Kouluarvosanan keskiarvo	0,20	0,20	Muutos ilmoitetaan arvosanapisteinä

Mittari	25.3.2026	6.5.2026	11.8.2026	Muutos alusta	Arvio
Yleisfiilis: luottavainen tai levollinen	20,5%	34,5%	60,7%	40,2%	↑ Parantunut
Korjausten vaikutus: hieman tai selvästi parantunut	21,9%	29,6%	44,4%	22,6%	↑ Parantunut
Viestintä: jokseenkin tai täysin samaa mieltä	50,0%	85,2%	95,8%	45,8%	↑ Parantunut
Sisäolosuhteiden kouluarvosana, keskiarvo	6,35	6,56	7,60	1,25	↑ Parantunut

MUUT KYSYMYKSET:

Ajankohta	Yleisfiilis	Korjausten vaikutus	Viestintä
25.3.2026	21%	22%	50%
6.5.2026	34%	30%	85%
11.8.2026	61%	44%	96%

KOULUARVOSANA ARVIO:

Ajankohta	Keskiarvo
25.3.2026	6,35
6.5.2026	6,56
11.8.2026	7,60

Tulkinta ja Kokonaisarvio

Tulosten tulkinta on toteutettu seuraavasti:


Yleisfiilis: Myönteiseksi luettu vastaukset: Luottavainen tai levollinen.

Koettu korjausten hyöty: Myönteiseksi luettu vastaukset: Hieman parantunut ja selvästi parantunut.

Viestintä: Myönteiseksi luettu vastaukset: Jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä.

Kouluarvosana: Myös näkyvistä jakaumaluvuista laskettu kouluarvosanan keskiarvo on noussut 6,35:stä 7,60:een. Tulkinnassa on huomioitava vaihtelevat vastaajamäärät sekä lähdeaineiston kaksi kokonaismääräristiriitää.

Myönteisten vastausten kehityksen suunta



Kouluarvosanan keskiarvon kehitys

